

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 0501/10

Rilasciato alla ditta:
DI.BI. PORTE BLINDATE SRL

PROVE ESEGUITE:

Tenuta all'acqua (EN 1027 - UNI EN 12208)

Dimensione campione:

Perimetro apribile: 6,17 M

Superficie totale: 2,28 M²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

**PORTA BLINDATA POKER 2 - DIM.: 90X210 - CON BATTUTA
- CON TELAIO IN FERRO**

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:

TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: 9A

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 0501/10 del 11/05/2010 emesso da questo Laboratorio.

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 0500/10

Rilasciato alla ditta:

DI.BI. PORTE BLINDATE SRL

PROVE ESEGUITE:

Tenuta all'acqua (EN 1027 - UNI EN 12208)

Dimensione campione:

Perimetro apribile: 6,15 M

Superficie totale: 2,36 M²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

**PORTA BLINDATA POKER 2 - DIM.: 90X210 - CON BATTUTA
- CON TELAIO IN ALLUMINIO**

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:

TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: 9A

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 0500/10 del 11/05/2010 emesso da questo Laboratorio.