


CSI SpA  
Sede Legale  
20030 Senago - MI - I  
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori  
20021 Bollate - MI - I  
Viale Lombardia 20  
Tel. +39 02 383301  
Fax +39 02 3503940  
www.csi-spa.com



**CSI**  
**CERT**



Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/5691

## CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

In conformità al Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti per le Costruzioni o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione  
*In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product*

### Porta con caratteristiche di resistenza al fuoco *Fire resisting control door*

### Serie DRAGO 30

fabbricato da / produced by

**DI.BI PORTE BLINDATE SRL**

**Via Einaudi, 2 - 61032 FANO (PU) - ITALY**

e fabbricato nello stabilimento di produzione / and produced in the manufacturing plant

**Via Einaudi, 2 - 61032 FANO (PU) - ITALY**  
**Via Toniolo, 13/A - 61032 FANO (PU) - ITALY**  
**Via Toniolo, 6 - 61032 FANO (PU) - ITALY**  
**Via Toniolo, 2 - 61032 FANO (PU) - ITALY**

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'allegato ZA della norma **EN 16034:2014** nell'ambito del sistema 1 sono applicate e che il prodotto soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra.

*This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standard **EN 16034:2014** under system 1 are applied and that the product fulfills all the prescribed requirements set out above.*

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il **12/05/2017** e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata (di cui sopra), utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.


*This certificate was first issued on **12/05/2017** and will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified.*

Bollate, 12/05/2017

Rev. 0

Ing. P. Fumagalli

B.U. Prodotto / B.U. Product



CSI SpA  
 Sede Legale  
 20030 Senago - MI - I  
 Cascina Traversagna 21

 Direzione, Uffici e Laboratori  
 20021 Bollate - MI - I  
 Viale Lombardia 20  
 Tel. +39 02 383301  
 Fax +39 02 3503940  
 www.csi-spa.com

**Certificato numero / Certificate number**

0497/CPR/5691

## CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI

### Allegato A

### CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A

## Porta con caratteristiche di resistenza al fuoco

### Fire resisting control door

### Serie DRAGO 30

<b>Descrizione prodotto requisito per resistenza al fuoco</b> <i>Product description for resistance to fire requirement</i>	
Porta metallica blindata coibentata ad anta singola <i>Single leaf insulated metallic burglar door</i>	
<b>Dimensioni</b> <i>Dimensions</i>	telaio / frame W 1042 x H 2171 anta / leaf W 924 x H 2170
<b>Spessore</b> <i>Thickness</i>	telaio / frame 75 mm anta / leaf 62 mm
<b>Serratura</b> <i>Lock</i>	produttore / manufacturer: SECUREMME SRL modello / model: 2540
<b>Cerniere</b> <i>Hinges</i>	produttore / manufacturer: SFS INTEC SRL modello / model: Serie 47103
<b>Dispositivo di chiusura controllata delle porte</b> <i>Controlled door closing devices</i>	produttore / manufacturer: ASSA ABLOY modello / model: DC140
<b>Guarnizioni resistenti al fuoco</b> <i>Fire resistant sealings</i>	produttore / manufacturer: PROMAT modello / model: Promaseal PROMASEAL L
<b>Guarnizioni a tenuta fumo - anta</b> <i>Smoke control sealings - leaf</i>	produttore / manufacturer: ZIBO GOMMA modello / model: 00740C-1
<b>Supporto</b> <i>Support</i>	Laterizio pieno ad alta densità High density clay masonry

Bollate, 12/05/2017

Rev. 0

CSI SpA  
 Sede Legale  
 20030 Senago - MI - I  
 Cascina Traversagna 21

 Direzione, Uffici e Laboratori  
 20021 Bollate - MI - I  
 Viale Lombardia 20  
 Tel. +39 02 383301  
 Fax +39 02 3503940  
 www.csi-spa.com

**Certificato numero / Certificate number**

0497/CPR/5691

## CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI

### Allegato A

### CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A

## Porta con caratteristiche di resistenza al fuoco

### *Fire resisting control door*

## Serie DRAGO 30

Caratteristiche essenziali <i>Essential characteristics</i>	Prestazioni <i>Performances</i>
<b>4.1 Resistenza al fuoco</b> <i>Fire resistance</i>	Classe/ Class E1 <sub>1</sub> 20  Classe/ Class E1 <sub>2</sub> 30

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei seguenti Rapporti di Prova e di classificazione/ *The test results and the product characteristics are included in the following Test and Classification Reports:*

n. CSI2057FR del/ dated 29/07/2016

 Bollate, 12/05/2017  
 Rev. 0