

DIVISIONE: TESTING-CERTIFICAZIONE
 DIVISION: TESTING & CERTIFICATION

 LABORATORIO: Fisica delle costruzioni
 LABORATORY: Construction Physics

RAPPORTO DI PROVA <i>(Test Report)</i>	Pag. di/of 1/31 pag.
N° 0037\DC\AEF\17	Data: Date: 19/09/2017

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CAMPIONE:
 SPECIMEN DESCRIPTION:

Porta mod. DI.BIG

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE:
 CLIENT:

DI.BI. PORTE BLINDATE S.r.l.
 Via Einaudi, 2
 61032 FANO (PU)

NORMA DI RIFERIMENTO:
 REFERENCE STANDARD:

UNI EN 1627:2011

DISTRIBUZIONE ESTERNA: OUTSIDE DISTRIBUTION: DI.BI. PORTE BLINDATE S.r.l.	DISTRIBUZIONE INTERNA: INSIDE DISTRIBUTION:
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

ENTE DI ACCREDITAMENTO:
 ACCREDITATION BODY:

Mod.37 - Rev.8 - Società a Socio Unico soggetto ad attività di direzione e coordinamento di IMQ spa



RAPPORTO DI PROVA
(Test Report)

Pag.
di/of 2/31
pag.

N° 0037\DC\AEF\17

Data:
Date: 19/09/2017

DATI GENERALI / GENERAL DATA:

- Data ricevimento campioni / *Samples supply date*.....: 30/06/2017
- Data esecuzione prove / *Test date*.....: 18/07/2017
- Identificazione delle norme di riferimento / *Standard references identification*
 - UNI EN 1627:2011.....: **Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure oscillanti - Resistenza all'effrazione - Requisiti e classificazione**
Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Requirements and classification
 - UNI EN 1628:2011.....: **Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure oscuranti - Resistenza all'effrazione - Metodo di prova per la determinazione della resistenza sotto carico statico**
Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Test method for the determination of resistance under static loading
 - UNI EN 1629:2011.....: **Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure oscuranti - Resistenza all'effrazione - Metodo di prova per la determinazione della resistenza sotto carico dinamico**
Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Test method for the determination of resistance under dynamic loading
 - UNI EN 1630:2011.....: **Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure oscuranti - Resistenza all'effrazione - Metodo di prova per la determinazione della resistenza all'azione manuale di effrazione**
Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Test method for the determination of resistance to manual burglary attempts
 - UNI EN 12519:2005.....: **Finestre e porte pedonali – Terminologia**
Windows and pedestrian doors - Terminology
- Campionamento / *Sampling*.....: **Campioni forniti dal cliente**
Samples supplied by the client
- Procedura normalizzata / *Standard procedure*.....: **SI / YES**
- Deviazioni dei metodi di prova/ *Standard procedure deviation*.....: **NO / NO**
- Controllo calcoli / *Calculation and data check*.....: **SI / YES**



RAPPORTO DI PROVA
(Test Report)

Pag.
di/of 3/31
pag.

N° 0037\DC\AEF\17

Data:
Date: 19/09/2017

DICHIARAZIONI / DECLARATIONS:

- I risultati di prova contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione provato.
Test results contained in this test report relate only to specimens tested.
- Le prove eseguite sono unicamente quelle riportate nel presente rapporto di prova.
The test done are the only ones reported in this test report.
- Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione del Responsabile del Centro e solo la copia completa di questo rapporto di prova permette un normale impiego dei risultati delle prove.
Test report shall not be reproduced except in full without the written approval of the Managing Director and only the whole copy of this test report allows a common use of the test results.
- Le caratteristiche tecniche e costruttive del prodotto non sono state verificate, ma sono state assunte così come dichiarate dal committente. Tali caratteristiche sono contenute nel fascicolo tecnico depositato negli archivi di laboratorio della società CSI S.p.A. I dati tecnici riportati nella descrizione del campione sono desunti dai disegni costruttivi forniti dal cliente unitamente al campione in prova.
Technical and manufacturing features of the product have not been verified, but they are assumed as they were declared by the consignor. These features are contained in the technical file that is kept into the archive of the Laboratory of CSI S.p.A. The technical data reported in the sample description are assumed by the constructive draws given by the customer joined with the test sample.



RAPPORTO DI PROVA
(Test Report)

Pag.
di/of 17/31
pag.

N° 0037\DC\AEF\17

Data: 19/09/2017
Date:

E) CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION

L'insieme dei dati acquisiti nel corso delle prove riportate nel presente rapporto di prova, soddisfa i requisiti di classe **4 (QUATTRO)** di resistenza all'effrazione secondo la norma UNI EN 1627:2011.

*The whole test values, reported in this test report, meet the requirements for: burglar resistance class **4 (FOUR)** according to EN 1627:2011.*

Allegati / Annexes	Descrizione / Description	Pagine / Pages
Allegato / Annex 1:	Schema punti di carico / Loading points sketch	1
Allegato / Annex 2:	Disegni Tecnici / Technical Drawings	13

DATA
Date

Settore Fisica delle Costruzioni
Building Physics Sector

Area Testing
Testing Area

19/09/2017

G. De Napoli

Ing. P. Fumagalli

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. N. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche
Digitally signed document in accordance with Legislative Decree n. 82 dated March 7th 2005 and subsequent amendments.